

**irisacqua**

Gorizia,

IRISACQUA SRL  
Nr. : 2456/19  
Del 28/02/2019



Prot. n.

Ns. riferim. Servizi Operativi/ACO

Oggetto: **Variante prg SBE/Varvit  
ns. prot. 2273/19**

Spett. **E4F INGEGNERIA**  
alla cortese attenzione di  
**Ing. Michele Bianchet**  
[ingegneria3@e4f.it](mailto:ingegneria3@e4f.it)

In relazione alla Vostra richiesta effettuata mezzo mail il giorno 25 febbraio 2019, si esprime parere favorevole alla vostra richiesta di variante di PRG con la prescrizione di realizzare una nuova linea fognaria ed idrica nel nuovo tratto viario in progetto le quali dovranno venir preventivamente autorizzate dalla scrivente che esprimerà un parere tecnico sulle opere da realizzarsi.

Nel tratto viario soggetto a cessione è presente un tratto di circa 200 metri in pead315 adibito alla raccolta di sole acque meteoriche (acque bianche) ed un sollevamento a servizio dello stesso. Per tali manufatti sarebbe opportuno che la proprietà e l'attività di gestione venissero trasferite alla società interessata all'acquisizione del tratto in quanto diventando parte di un'area privata risulterebbero inaccessibili e sarebbero utilizzati esclusivamente per scopo privato.

A disposizione per qualsiasi chiarimento, cordiali saluti.

Il Responsabile Tecnico  
Geom. Francesco Cechet