



Comune di Monfalcone  
Provincia di Gorizia

SERVIZIO 3 - POLIZIA MUNICIPALE  
Via F.lli Rosselli, 17  
34074 Monfalcone GO  
tel. 0481 411670 - fax 0481 45390  
poliziamunicipale@comune.monfalcone.go.it  
http://www.comune.monfalcone.go.it

c.f. e p. iva 00123030314

MONFALCONE

Monfalcone, 07 ottobre 2009



Spett.le

Servizio 4  
Urbanistica

SEDE

OGGETTO: P.R.P.C. Ambito C2b di Via Del Ben. - Richiesta parere per la realizzazione della strada a servizio dell'ambito.  
Parere.

In relazione all'argomento in oggetto:

- esaminati gli elaborati tecnici presentati

- visto il D.l. 30.04.1992 n. 285 ed il relativo D.P.R. 16.12.92 n.495;

- vista la delibera di giunta n. 34/152 del 13 maggio 2002 con la quale vengono individuate le strade soggette all'obbligo dell'arretramento del passo carraio e constatato che la Via del Ben non rientra nel predetto elenco di vie:

nulla osta da parte dello scrivente Comando alla realizzazione dei passi carrai in oggetto a condizione che gli stessi siano realizzati ad una distanza non inferiore a mt. 12 dalla più vicina area di intersezione. Un tanto ai sensi del c. 2 lettera a) dell'art. 46 del D.P.R. 495/92 che prescrive, per i passi carrai una distanza minima di mt. 12 dalla più vicina intersezione.

Per quanto attiene la nuova strada di accesso ai lotti, il parere dello scrivente Comando, per quanto di competenza, è favorevole a quanto proposto a condizione che la larghezza delle semicarreggiate della nuova strada sia quella prevista dall'art.140 del D.P.R. 495/92 e tale da consentire e garantire il transito contemporaneo dei veicoli in entrambe le direzioni marcia.



La nuova strada dovrà inoltre essere corredata di marciapiedi su entrambi i lati della carreggiata.

Il D.L.vo 285/92 non prevede la disposizione di parcheggi a semicerchio come proposto sugli elaborati tecnici tra i lotti 01 e 02.

Dall'esame degli elaborati tecnici trasmessi non si evince se la parte finale della nuova strada verrà, in futuro, ad intersecarne un'altra; ovvero dovrà essere garantita una larghezza minima di carreggiata tale da consentire le manovre anche ai veicoli di emergenza e soccorso.

3,50 275 / 300 / 325 / 350

IL DIRIGENTE IL SERVIZIO 3  
Dott. Walter MILOCCHI



PM/BP/ac



Comune di Monfalcone  
Provincia di Gorizia

SERVIZIO 3 - POLIZIA MUNICIPALE  
Via F.lli Rosselli, 17  
34074 Monfalcone GO  
tel. 0481 411670 - fax 0481 45390  
poliziamunicipale@comune.monfalcone.go.it  
<http://www.comune.monfalcone.go.it/>

c.f. e p. iva 00123030314

 **COMUNE DI MONFALCONE**

Protocollo N. **0038689** / P  
Data reg.: 19/12/2009  
Class: 03-01-07 /

**MONFALCONE**

Monfalcone, 16 dicembre 2009

→ Spett.le

Sig.Arch. BRAGAGNA  
Via C.A. Colombo,6  
Monfalcone

e, p.c. Spett.le Servizio 4  
Urbanistica  
SEDE

OGGETTO: P.R.P.C. Ambito C2b di Via Del Ben. - Richiesta parere per la realizzazione della strada a servizio dell'ambito seguito delle modifiche del 01 dicembre 2009 .  
Parere.

In relazione all'argomento in oggetto:

- esaminati gli elaborati tecnici presentati e l'integrazione dd. 01/12/2009;
- visto il D.lo 30.04.1992 n. 285 ed i relativo D.P.R. 16.12.92 n.495;

fermo restando quanto già espresso con parere di data 07 ottobre 2009, lo scrivente ufficio ritiene che entrambi i lati della strada siano corredati da marciapiede.

IL DIRIGENTE IL SERVIZIO 3  
Dott. Walter MILOCCHI



PM/BP/ac